

原水水質検査結果書

No. eX2400976-001

様

2025年 1月 24日

国土交通大臣及び環境大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査機関 青森県3水第6号

株式会社 東洋環境分析センター

宮崎県宮崎市田代 00番地

Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者

受 付 日	2025年 1月 8日	受付方法	当方採取
採 取 日	2025年 1月 8日	時 刻	9時 55分
天 候	当 日 晴 前 日 晴	温 度	気 温 8.3 ℃ 水 温 19.0 ℃
検査期間	2025年 1月 8日 ~ 2025年 1月 23日		
採 水 者		区分責任者	理化学： 生物学：
試 料 名	飲料水(原水)	施 設 名	上水道(中央地域)
採水場所	大迫第1水源池	水源種別	湧水

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	定量下限値	目 標 値	検 査 方 法
ペルフルオロオクタンス酸(PFOS)及びペルフルオロデカノール酸(PFOA)	mg/l	0.000005未満 ー以下余白ー	0.000005	0.00005 以下（暫定）	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
判 定					
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。				